



Ochrona ludności i obrona cywilna



**SZPITAL
WOJEWÓDZKI**
im. Mikołaja Kopernika
w KOSZALINIE

znak pisma: TP.382.073.2026 EK

Koszalin, 08.07.2026 r.

Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym nr TP.382.073.2026 EK – Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą agregatu prądotwórczego, transformatora oraz montaż urządzeń i integracja z siecią energetyczną szpitala

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) niniejszym informuję o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

1. DZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 14.08.2026 r.”
2. DZIAŁ XIII. TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT zmiane ulega ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1, które otrzymują brzmienie:
*„1. Termin składania ofert
Oferty należy przesłać do dnia 16.07.2026 r. do godz. 10:00*
2. Termin otwarcia ofert
1) Otwarcie ofert nastąpi w dnia 16.07.2026 r., o godz. 10:30”
3. ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ:
– „Dokumentacja techniczna, ust. 13 Agregat prądotwórczy”. Zamawiający wykreśla z OPZ zapis:
„Producent agregatu prądotwórczego powinien posiadać certyfikację na zgodność z normami:
1) ISO 9001:2015 lub równoważną
2) ISO 14001:2015 lub równoważną
3) ISO 45001:2023 lub równoważną
4) ISO 3834-2:2021 lub równoważną”
– „Dokumentacja techniczna, ust. 13 Agregat prądotwórczy – wytyczne. Agregat prądotwórczy wyposażony w:”, punkt 7 otrzymują brzmienie:
7) Dzienny zbiornik paliwa o pojemności 400 litrów umieszczony w ramie agregatu oraz zbiorniki 2x1500 l z osprzętem paliwowym, umieszczone w ramie kontenera, umożliwiając przez ok.17 godzin pracę agregatu przy obciążeniu 800kW, z jednego napełnienia zbiornika (spalanie przy mocy agregatu 800 kW odpowiednie do mocy zastosowanego w agregacie silnika)”

Z-CA DYREKTORA
ds. Techniczno-Administracyjnych
mgr inż. Marcin Podlesny